



Solis S5 háromfázisú inverter

S5-GR3P(3-13)K **Üzembe helyezési és üzemeltetési kézikönyv**

1.0 verzió

Ginlong Technologies Co., Ltd.

No. 57 Jintong Road, Binhai Industrial Park, Xiangshan, Ningbo,
Zhejiang, 315712, P.R.China.

Tel: +86 (0)574 6578 1806

Fax: +86 (0)574 6578 1606

Email: info@ginlong.com

Web: www.ginlong.com

Kérjük, hogy a jelen használati útmutatóban található eltérések esetén a tényleges termékek használatához tartsa magát.

Iha bármilyen probléma merül fel az inverterrel kapcsolatban, kérjük, derítse ki az inverter sorozatszámát, és lépjen kapcsolatba velünk, megpróbálunk minél hamarabb válaszolni a kérdésére.



Ginlong Technologies Co., Ltd.

1. Bevezetés	2
1.1 Termékleírás	2
1.2 Csomagolás	3
2. Biztonsági utasítások	4
2.1 Biztonsági szimbólumok	4
2.2 Általános biztonsági utasítások	4
2.3 Megjegyzés a használathoz	5
2.4 Értesítés az ártalmatlanításról	5
3. Áttekintés	6
3.1 Előlapki kijelző	6
3.2 LED-es állapotjelző lámpák	6
3.3 Billentyűzet	6
3.4 LCD	6
4. A termék kezelése és tárolása	7
4.1 A termék kezelése	7
4.2 Termék tárolása	8
5. Üzembe helyezés	9
5.1 Az inverter helyének kiválasztása	9
5.2 Az inverter felszerelése	11
5.3 Elektromos csatlakozások	13
6. Indítás és leállítás	25
6.1 Az inverter elindítása	25
6.2 Az inverter leállítása	25
7. Működés	26
7.1 Főmenü	26
7.2 Információk	26
7.3 Beállítások	28
7.4 Részletes információk	29
7.5 Részletes beállítások	32
7.6 AFCI funkció	41
8. Karbantartás	43
9. Hibaelhárítás	44
10. Műszaki adatok	46
11. Függelék	59
11.1 Hálózati szabvány kiválasztási útmutató	59

1. Bevezetés




1.1 Termékleírás

A Solis S5 háromfázisú inverterek integrálják a DRM és a visszaáramló teljesítményszabályozási funkciót, amely alkalmas lehet az intelligens nyilvános hálózati követelmények teljesítésére.

Ez a kézikönyv az alábbiakban felsorolt háromfázisú inverter modellekre vonatkozik: S5-GR3P3K, S5-GR3P4K, S5-GR3P5K, S5-GR3P6K, S5-GR3P8K, S5-GR3P9K, S5-GR3P10K, S5-GR3P12K, S5-GR3P13K, S5-GR3P5K-LV, S5-GR3P6K-LV

A következő két modellt kifejezetten a belga piacra szállítjuk:


S5-GR3P8K-BE, S5-GR3P10K-BE



1. Bevezetés

1.2 Csomagolás

Amikor megkapja az invertert, győződjön meg arról, hogy az alább felsorolt alkatrészek mindegyike benne van:



Ha bármilyen hiányzik, kérjük, forduljon a helyi Solis forgalmazóhoz..

2. Biztonsági utasítások

2.1 Biztonsági szimbólumok

A jelen kézikönyvben használt biztonsági szimbólumok, amelyek a lehetséges biztonsági kockázatokat és a fontos biztonsági információkat emelik ki, az alábbiakban vannak felsorolva:

**FIGYELEM:**

A FIGYELEM szimbólum olyan fontos biztonsági utasításokat jelöl, amelyek nem megfelelő betartása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

**MEGJEGYZÉS:**

A MEGJEGYZÉS szimbólum fontos biztonsági utasításokat jelöl, amelyek nem megfelelő betartása az inverter károsodását vagy megsemmisülését eredményezheti.

**VIGYÁZAT**

A VIGYÁZAT, ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE szimbólum fontos biztonsági utasításokat jelöl, amelyek nem megfelelő betartása esetén áramütés következhet be.

**VIGYÁZAT:**

A VIGYÁZAT, FORRÓ FELÜLET szimbólum olyan biztonsági utasításokat jelez, amelyek nem megfelelő betartása esetén égési sérülésekhez vezethet.

2.2 Általános biztonsági utasítások

**FIGYELEM:**

Kérjük, ne csatlakoztassa a PV-mező pozitív (+) vagy negatív (-) csatlakozóját a földhöz, mert ez súlyos károkat okozhat az inverterben.

**FIGYELEM:**

Az elektromos üzembe helyezéseket a helyi és nemzeti elektromos biztonsági előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

**FIGYELEM:**

A tűzveszély csökkentése érdekében az inverterhez csatlakoztatott áramkörökhöz túláramvédelmi eszközökre (OCPD) van szükség. A egyenáramú OCPD-t a helyi követelményeknek megfelelően kell üzembe helyezni. Minden fotovoltaiikus forrás- és kimeneti áramköri vezetéknek az NEC 690. cikk II. részének megfelelő megszakítókkel kell rendelkeznie. Minden Solis háromfázisú inverter beépített egyenáramú kapcsolóval rendelkezik.

**VIGYÁZAT:**

Áramütés veszélye. Ne távolítsa el a fedelet. A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. A szervizelést bizza szakképzett és akkreditált szerviztechnikusokra.

2. Biztonsági utasítások

**VIGYÁZAT:**

A PV-mező (napelemek) egyenfeszültséget szolgáltat, amikor napfény éri.

**VIGYÁZAT:**

Az inverter kondenzátoraiiban tárolt energiája miatti áramütés veszélye. Az összes áramforrás lekapcsolása után 5 percre ne vegye le a fedelet (csak szerviztechnikusok számára). A garancia érvényét vesztheti, ha a fedelet jogosulatlanul eltávolítják.

**VIGYÁZAT:**

Az inverter felületi hőmérséklete meghaladhatja a 75 °C (167 °F) értéket. Az égési sérülések elkerülése érdekében NE érintse meg a felületet, amikor az inverter működik. Az invertert olyan helyen kell üzembe helyezni, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.


2.3 Megjegyzés a használatához

Az invertert a vonatkozó biztonsági és műszaki előírásoknak megfelelően gyártották. Az invertert KIZÁRÓLAG az alábbi előírásoknak megfelelő berendezésekben használhatja:

- Állandó üzembe helyezésre van szükség.
- Az elektromos berendezésnek meg kell felelnie az összes vonatkozó előírásnak és szabványnak.
- Az invertert a jelen kézikönyvben megadott utasításoknak megfelelően kell telepíteni.
- Az invertert a megfelelő műszaki előírásoknak megfelelően kell telepíteni.
- Az inverter indításához a hálózati tápellátás főkapcsolóját (AC) be kell kapcsolni, mielőtt a napelem egyenáramú leválasztóját bekapcsolják. Az inverter leállításához a hálózati tápellátás főkapcsolóját (AC) ki kell kapcsolni, mielőtt a napelem egyenáramú leválasztóját ki kell kapcsolni.


2.4 Értesítés az ártalmatlanításról

Ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket szét kell választani és megfelelő gyűjtőhelyre kell szállítani, hogy lehetővé váljon az újrahasznosítás, és elkerülhető legyen a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatás. A hulladékgazdálkodás helyi szabályait tiszteletben kell tartani.



3. Áttekintés

3.1 Előlapki kijelző



3.1. ábra Előlapki kijelző

3.2 LED-es állapotjelző lámpák

	Lámpa	Állapot	Leírás
①	● POWER	BE	Az inverter érzékeli az egyenáramú áramot.
		KI	Nincs egyenáramú tápellátás vagy alacsony egyenáramú tápellátás.
②	● OPERATION	BE	Az inverter megfelelően működik.
		KI	Az inverter tápellátása leállt.
		VILLO	Az inverter inicializálódik.
③	● ALARM	BE	Riasztás vagy hibaállapot észlelése.
		KI	Az inverter hiba vagy riasztás nélkül működik.

3.1. táblázat: Állapotjelző lámpák

3.3 Billentyűzet

Az inverter előlapján négy gomb található (balról jobbra): ESC, UP, DOWN és ENTER billentyűk. A billentyűzet a következőkre szolgál:

- A megjelenített opciók közötti görgetés (az UP és a DOWN billentyűkkel);
- Hozzáférés az állítható beállítások módosításához (ESC és ENTER billentyűk).

3.4 LCD

Az inverter előlapján található a kétsoros folyadékkristályos kijelző (LCD), amely a következő információkat mutatja:


- Az inverter működési állapota és adatai;
- Szolgáltatási üzenetek az üzemeltető számára;
- Riasztási üzenetek és hibajelzések.

4. A termék kezelése és tárolása

4.1 A termék kezelése


Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat az inverter kezelésére vonatkozóan:

1. Az alábbi piros körök a termék csomagolásán található kivágásokat jelölik. Nyomja be a kivágásokat, hogy fogantyúkat képezzenek az inverter mozgathatóságához (lásd a 4.1. ábrát).



4.1. ábra Az inverter mozgathatósága

2. Nyissa ki a kartont, majd a szaggatott vonallal jelölt területen keresztül mozgassa az inverter mindkét oldalát (lásd a 4.2. ábrát).



4.2. ábra Inverter fogantyú

4. A termék kezelése és tárolása

4.2 A termék tárolása

Ha az invertert nem kell azonnal üzembe helyezni, a tárolási utasítások és a környezeti feltételek az alábbiakban találhatók:

- Használja az eredeti dobozt az inverter újracsomagolásához, zárja le ragasztószalaggal, a dobozban lévő nedvszívószerrel.
- Az invertereket tiszta, száraz, portól és szennyeződésektől mentes helyen tárolja.
- A tárolási hőmérsékletnek -40 °C és 70 °C között, a páratartalomnak pedig 0 és 95% között kell lennie (nem lecsapódó).
- Legfeljebb három (3) invertert lehet egymásra helyezni.
- A dobozokat tartsa távol a maró anyagoktól, hogy elkerülje az inverter burkolatának károsodását.
- Rendszeresen ellenőrizze a csomagolást. Ha a csomagolás megsérült (nedves, kártevők károsították stb.), azonnal csomagolja újra az invertert.
- Az invertereket egyenes, kemény felületen tárolja - ne tárolja ezeket ferdén vagy fejjel lefelé.
- Hosszú ideig tartó tárolás után az invertert használat előtt teljes körűen át kell vizsgálnia és tesztelnie kell a minősített szerviz- vagy műszaki személyzetnek.
- Hosszú használaton kívüli időszakot követő újraindításkor a berendezést ellenőrizni kell, és bizonyos esetekben a berendezés belsejében lerakódott oxidáció és por eltávolítására van szükség.

5. Üzembe helyezés

5.1 Az inverter helyének kiválasztása

Az inverter helyének kiválasztásához a következő kritériumokat kell figyelembe venni:



FIGYELEM: Tűzveszély

A gondos kivitelezés ellenére az elektromos készülékek tüzet okozhatnak.

- Ne helyezze üzembe az invertert olyan helyiségekben, ahol gyúlékony anyagok vagy gázok találhatóak.
- Ne helyezze üzembe az invertert robbanásveszélyes környezetben.

- Ne helyezze üzembe kis méretű zárt helyiségekben, ahol a levegő nem tud szabadon keringeni. A túlmelegedés elkerülése érdekében mindig győződjön meg arról, hogy a levegő áramlása az inverter körül nem akadályozott.
- A közvetlen napfénynek való kitettség megnöveli az inverter működési hőmérsékletét, és kimeneti teljesítménykorlátozást okozhat. A Ginlong azt ajánlja, hogy az invertert olyan helyen helyezze üzembe, ahol nincs kitéve közvetlen napfénynek vagy esőnek.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében a környezeti levegő hőmérsékletét figyelembe kell venni az inverter üzembe helyezési helyének kiválasztásakor. A Ginlong azt ajánlja, hogy használjon napellenzőt a közvetlen napfény minimalizálása érdekében, ha a készüléket körülvevő levegő hőmérséklete meghaladja a $104\text{ °F}/40\text{ °C}$ -ot.




5.1. ábra Ajánlott üzembe helyezési helyek




MEGJEGYZÉS:

Semmit sem szabad az inverteren tárolni vagy az inverternek támasztani..

5. Üzembe helyezés



- Figyelembe kell venni a LED-es állapotjelző lámpák és az LCD láthatóságát.
- Függőlegesen (+/- 5°) vagy hátrafelé döntve (<=15°) helyezze üzembe.
- Ne szerelje fel az invertert előre dőlt falra.
- Ne szerelje az invertert vízszintesen.




- Az inverter hűtőbordájának hőmérséklete 75 °C/167 °F lehet.
- Az invertert szélsőséges környezetben, működési hőmérséklet-tartományban történő működésre tervezték: -25 °C/15 °F-65 °C/149 °F.
- Ha egy vagy több invertert helyeznek üzembe egy helyen, akkor az egyes inverterek vagy más tárgyak között legalább 500 mm távolságot kell tartani. Az inverter aljához képest 500 mm-es távolságot kell biztosítani a talajtól.

5. Üzembe helyezés

5.2 Az inverter felszerelése


A rögzítőkeret méretei:



5.3. ábra Inverter falra szerelése

Lásd az 5.4. és az 5.5. ábrát. Az invertert függőlegesen kell felszerelni. Az inverter felszerelésének lépései az alábbiakban vannak felsorolva.

1. Lásd az 5.4 ábrát, a terpesztőcsavar furatának a konzol furatátmérője alapján (ST6.3*60 keresztben süllyesztett hatlapfejű menetvágó csavarok, HJ0108 10*50mm tágítható cső), a 10 mm-es fúróval végzett ütvefúrásnál függőlegesen kell maradniuk a falon. A fúrólyuknak pedig függőlegesen kell lenniük a falon. És minden fúrólyuk mélysége 60 mm.



5.4. ábra Az inverter falra szerelése

2. Győződjön meg róla, hogy a konzol vízszintesen áll. A rögzítőfuratokat (az 5.4. ábrán) pedig helyesen jelölték be. Fúrja a lyukakat a falba a jeleknél.
3. A megfelelő terpesztőcsavarokkal rögzítse a konzolt a falra.


5. Üzembe helyezés

5. Üzembe helyezés



FIGYELEM


Az invertert függőlegesen kell felszerelni.



5.5. ábra Az inverter üzembe helyezése

4. Emelje fel az invertert, és akassza fel a tartókonzorra, és rögzítse az inverter mindkét oldalát a rögzítőcsavarokkal (tartozékok).


Rögzítőcsavarok



5.6. ábra Az inverter rögzítése

5. Lopásgátló zár rögzítése (opcionális)

A lopásgátló zár (ha a felhasználónak biztosították) funkciója az, hogy az inverter lopás esetén a tartókonzoliban rögzítésre kerül. A lakat 5 mm-es (a kulcslyuk átmérője) és rozsdamentes acélból készül.



5.7. ábra Biztonsági lakat beszerelése

5.3 Elektromos csatlakozások

Az inverter gyorscsatlakozós csatlakozóval van ellátva, így a felső fedelet nem kell kinyitni az elektromos csatlakoztatás során. A jel jelentése az inverter alján található, amint az az alábbi 5.1. táblázatban látható. Minden elektromos csatlakozás megfelel a helyi vagy nemzeti szabványoknak.

+	Pozitív egyenáramú bemeneti csatlakozó
-	Negatív egyenáramú bemeneti csatlakozó
DC 1	egyenáramú bemeneti csatlakozó
DC 2	egyenáramú bemeneti csatlakozó
DC SWITCH	A egyenáramú bemeneti csatlakozók kapcsolója
COM	Rj45 és csatlakozóblokk az RS485 kommunikációs porthoz
GRID	A nyilvános hálózat csatlakozója

5.1. táblázat Elektromos csatlakozási szimbólumok

Az inverter elektromos csatlakoztatásának az alábbiakban felsorolt lépéseket kell követnie:

1. Kapcsolja ki a hálózati tápegység főkapcsolóját (AC).
2. Kapcsolja ki a DC izolátort.
3. Szerelje össze a PV bemeneti csatlakozót az inverterrel.

5. Üzembe helyezés

5.3.1 Földelés

Az inverter hatékony védelme érdekében két földelési módszert kell végrehajtani.

Csatlakoztassa az váltóáramú földelő kábelt (lásd az 5.3.3. szakaszt).

Csatlakoztassa a külső földelőcsatlakozót.

A hűtőbordán lévő földelőcsatlakozó csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket:


- 1) Készítse elő a földelő kábelt: javasoljuk a $\geq 6 \text{ mm}^2$ -es kültéri rézerc kábel használatát.
- 2) Készítse elő az OT-csatlakozókat: M6.



Fontos:

Több inverter párhuzamos kapcsolása esetén az összes invertert ugyanahoz a földelési ponthoz kell csatlakoztatni, hogy kiküszöbölje az inverterek földelési közötti feszültségpotenciál lehetőségét.

- 3) Csupaszítsa le a földkábel szigetelését megfelelő hosszúságúra (lásd az 5.8. ábrát).



5.8. ábra Megfelelő hosszúság




Fontos

A B (szigetelés eltávolítási hossza) 2 mm–3 mm-rel hosszabb, mint az A (OT kábelcsatlakozó krimpelési területe) 2 mm–3 mm.

- 4) Helyezze a lecsupaszított vezetékot az OT terminál krimpelési területére, és a hidraulikus bilincs segítségével krimpelje a terminált a vezetékhez (lásd az 5.9. ábrát).

5. Üzembe helyezés




5.9. ábra Vezeték lecsupaszítása



Fontos:

Miután a csatlakozót a vezetékhez krimpelte, ellenőrizze a csatlakozást, hogy a csatlakozó szilárdan a vezetékhez krimpelt-e.

- 5) Távolítsa el a csavart a hűtőborða földelési pontjáról.
- 6) Csatlakoztassa a földelő kábelt a hűtőborða földelési pontjához, és húzza meg a földelő csavart 3 Nm nyomatékkal (lásd az 5.10. ábrát).



5.10. ábra Rögzített kábel



Fontos

A korrózióvédelem javítása érdekében a földkábel üzembe helyezése után használjon szilikont vagy festéket a védelemhez.

5. Üzembe helyezés

5. Üzembe helyezés

5.3.2 Az inverter PV oldalának csatlakoztatása




Az inverter csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a PV-mező nyílt áramköri feszültsége az inverter határértékén belül van.




A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a photovoltaikus (PV) mező kimeneti feszültségének polaritása megfelel a „DC+” és „DC-” szimbólumoknak

Az inverter csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a PV-mező nyílt áramköri feszültsége az inverter határértékén belül van..



5.11. ábra DC+ csatlakozó



5.12. ábra DC- csatlakozó




Kérjük, használjon jóváhagyott egyenáramú kábelt a photovoltaikus (PV) rendszerhez..


Kábel típusa	Keresztmetszet (mm ²)	
	Tartomány	Ajánlott érték
Általános ipari photovoltaikus (PV) kábel (modell:PV1-F)	4.0~6.0 (12~10AWG)	4.0 (12AWG)

Az egyenáramú csatlakozók összeszerelésének lépései a következők:


1. Csupaszítsa le az egyenáramú vezetékét körülbelül 7 mm-re, szerelje le a csatlakozó sapkaanyát. (lásd az 5.13. ábrát)
2. Helyezze a vezetékét a csatlakozó sapkaanyába és az érintkezőcsapba. (lásd az 5.14. ábrát) m
3. Egy megfelelő krimpelővel krimpelje az érintkezőcsapot a vezetékhez. (lásd az 5.15. ábrát)
4. Helyezze be a fémcsatlakozót a csatlakozó tetejébe, és húzza meg az anyát 2,5–3 Nm nyomatékkal (lásd az 5.16. ábrát).
5. Mérje meg a egyenáramú bemenet photovoltaikus (PV) feszültségét multiméterrel, ellenőrizze a egyenáramú bemeneti kábel polaritását (lásd az 5.17. ábrát), és biztosítsa, hogy a photovoltaikus (PV) feszültség minden egyes ága az inverter működésének tartományában legyen. Csatlakoztassa az egyenáramú csatlakozót az inverterhez, amíg enyhe kattogó hangot nem hall, ami a csatlakozás sikerességét jelzi. (lásd az 5.18. ábrát)




5.13. ábra A csatlakozó kalapácsa szétszerelése




5.14. ábra Helyezze be a vezetékét a csatlakozó sapkaanyába és az érintkezőtüskébe




5.15. ábra Krimpelje az érintkezőtüskét a vezetékhez



5.16. ábra Csatlakozó rácsavarozott sapkaanyával



5.17. ábra Multiméteres mérés



5.18. ábra Az egyenáramú csatlakozók csatlakoztatása az inverterhez



Vigyázat:

Ha az egyenáramú bemenetek véletlenül fordítva vannak csatlakoztatva, vagy az inverter hibás vagy nem működik megfelelően, NEM szabad kikapcsolni az egyenáramú kapcsolót, mivel ez károsítja az invertert, és akár tűzveszélyhez is vezethet.

A helyes műveletek a következők:

*Mérje meg az egyenáramú strangáramot egy rácsíptethető ampermérővel.

*Ha 0,5 A felett van, kérjük, várjon, amíg a napsugárzás lecsökken, amíg az áram 0,5 A alá nem csökken.

*Csak miután az áramerősség 0,5 A alá csökken, kapcsolhatja ki az egyenáramú kapcsolókat és választhatja a le a PV-ágak.

Felhívjuk figyelmét, hogy a helytelen műveletekből eredő károkra a készülék garanciája nem terjed ki.


5. Üzembe helyezés

5.3.3 Connect grid side of inverter


Minden váltakozó áramú csatlakozóhoz 6 mm² átmérőjű YJV-0,6/1kV kábeleket kell használni. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a váltóáramú kábel ellenállása alacsonyabb, mint 1,5 ohm.




A váltakozó áramú csatlakozó belső jelzései „L1”, „L2”, „L3”, „N” és „PE” öt csatlakozóport (lásd az 5.21. ábrát). Három feszültség alatt álló vezeték csatlakozik az „L1”, „L2” és „L3” terminálokhoz; a földelt vezeték a „PE” terminálhoz csatlakozik; a semleges vezeték az „N” terminálhoz csatlakozik.



5.19. ábra Váltóáramú csatlakozó



5.20. ábra Lecsupaszított és szabad vezeték




5.21. ábra A váltóáramú csatlakozó belső szerkezete

5. Üzembe helyezés

A váltóáramú nyilvános hálózati csatlakozó üzembe helyezésének lépései a következők:

A) Rögzítse a vezetékeket a megfelelő helyzetbe, és a nyomaték legyen 0,8 Nm.

Kérjük, próbálja meg kissé kihúzni a vezetéket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a vezetékek jól csatlakoznak-e.




5.22. ábra Vezetékek bekötése a csatlakozóba

B) Helyezze be a tömitést és a rögzítőt a testbe, majd húzza meg az anyát, és a nyomaték legyen 2,5 Nm.



5.23. ábra Húzza meg a sapkát a terminálon

C) Csatlakoztassa az váltóáramú nyilvános hálózati csatlakozót az inverterhez, amíg egy halk kattanó hangot nem hall, ami a csatlakozás sikerességét jelzi.



5.24. ábra váltóáramú csatlakozó bekötése az inverterre

5. Üzembe helyezés

5.3.4 Maximális túláramvédelmi eszköz (OCPD)


Az inverter váltakozó áramú hálózati csatlakozóvezetékeinek védelme érdekében a Solis a túláram ellen védő megszakítók beszerelését javasolja. A következő táblázat meghatározza a Solis háromfázisú inverterek OCPD-értékeit.

Inverter	Névleges feszültség (V)	Névleges kimeneti áram (A)	Védőberendezés árama (A)
S5-GR3P3K	220/380,230/400	4.6/4.3	20
S5-GR3P4K	220/380,230/400	6.1/5.8	20
S5-GR3P5K	220/380,230/400	7.6/7.2	20
S5-GR3P6K	220/380,230/400	9.1/8.7	20
S5-GR3P8K	220/380,230/400	12.2/11.5	20
S5-GR3P9K	220/380,230/400	13.7/13.0	32
S5-GR3P10K	220/380,230/400	15.2/14.4	32
S5-GR3P12K	220/380,230/400	18.2/17.3	32
S5-GR3P13K	220/380,230/400	19.8/18.8	32
S5-GR3P5K-LV	208/220/240	13.1	32
S5-GR3P6K-LV	208/220/240	15.7	32
S5-GR3P8K-BE	230/400	11.5	20
S5-GR3P10K-BE	230/400	14.4	32

5.2. táblázat A nyilvános hálózat OCPD értékelése

5.3.5 Inverter felügyeleti csatlakozás

Az inverter Wi-Fi vagy GPRS segítségével felügyelhető. Minden Solis kommunikációs eszköz opcionális (5.25. ábra). A csatlakozási utasításokat lásd a Solis felügyeleti eszköz üzembe helyezési kézikönyvében.



5.25. ábra Vezeték nélküli kommunikációs funkció

5. Üzembe helyezés

5.3.6 Mérő csatlakoztatása (opcionális)

Az inverter háromfázisú intelligens fogyasztásmérővel együttműködve képes az Export Power Management (Energiagazdálkodás exportálása) funkció és/vagy a 24 órás fogyasztásfigyelő funkció megvalósítására.



MEGJEGYZÉS

Az Export Power Management funkció elérése érdekében az intelligens fogyasztásmérő a hálózat vagy a terhelés oldalán is telepíthető.


A 24 órás fogyasztásfigyelési funkció elérése érdekében az intelligens fogyasztásmérő csak a hálózat oldalán telepíthető.

Kétféle mérőtípus támogatott:

Közvetlen beillesztéses típusú mérő - Max. bemeneti áram 80A (DTSD1352-Direct Insert Type). Külső CT típusú mérő - 150A/5A CT-ket kínálunk (DTSD1352-External CT Type).

Az ügyfél a Solis értékesítési képviselőitől rendelheti meg a megfelelő mérőt.




Az alábbiakban a különböző mérők különböző helyekre történő csatlakoztatásának kapcsolási rajzai találhatóak. A részletes beállításokat lásd a 7.5.12. szakaszban.



5.26. ábra Közvetlen beillesztéses típusú fogyasztásmérő - „Meter in Grid”

5. Üzembe helyezés

5. Üzembe helyezés



5. Üzembe helyezés

5.3.7 Logikai interfész csatlakoztatása


Egyes helyi előírások logikai interfészt írnak elő, amely egyszerű kapcsolóval vagy kontaktorral működtethető (Dél-Afrikában nem kapható). Ha a kapcsoló zárva van, az inverter normálisan működik. A kapcsoló kinyitásakor az inverter 5 másodpercen belül nullára csökkenti a kimenő teljesítményt. Az RJ45 csatlakozó 5. és 6. tűje a logikai interfész csatlakoztatására szolgál. Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket az RJ45 csatlakozó összeszereléséhez.

1. Csatlakoztassa a hálózati kábelt az RJ45 kommunikációs csatlakozó terminálhoz.



5.30. ábra RJ45-ös kommunikációs csatlakozókapsok

2. A hálózati csupaszítófogóval távolítsa el a kommunikációs kábel szigetelőrétegét. Az 5.31. ábrán látható szabványos vonalsorrend szerint csatlakoztassa a vezetéket az RJ45 csatlakozójához, majd egy hálózati kábel krimpelő szerszámmal szorítsa meg.



A logikai interfészhez a kábelerek az RJ45 csatlakozó 5. és 6. érintkezőjét használják, a többi érintkező nincs bekötve.

1. tű: Fenntartva; 2. tű: Fenntartva; 3. tű: Fenntartva; 4. tű: Fenntartva;
5. tű: Switch_input1; 6. tű: Switch_input2;
7. tű: Fenntartva; 8. tű: Fenntartva;

5.31. ábra Csupaszítsa le a szigetelőréteget és csatlakoztassa az RJ45 csatlakozójához

3. Csatlakoztassa az RJ45-öt a DRM-hez (logikai interfész).

A vezeték csatlakoztatása után a logikai interfész funkció engedélyezéséhez olvassa el a 7.5.9.1. fejezetet.

6. Indítás és leállítás

6.1 Az inverter elindítása

Az inverter elindításához fontos, hogy a következő lépéseket szigorúan betartsa:

Az inverter elindításához fontos, hogy a következő lépéseket szigorúan betartsa:

1. Először kapcsolja be a hálózati tápegység főkapcsolóját (AC).
2. Kapcsolja be az egyenáramú kapcsolót. Ha a photovoltaikus (PV)k feszültsége magasabb, mint az indítási feszültség, az inverter bekapcsol. A piros LED tápellátásjelző lámpa világít.
3. Amikor mind a DC, mind a AC oldal ellátja az invertert, akkor az készen áll az áramtermelésre. Kezdetben az inverter ellenőrzi mind a belső paramétereit, mind a váltakozó áramú hálózat paramétereit, hogy azok az elfogadható határértékeken belül legyenek. Ezzel egyidejűleg a zöld LED villogni kezd, és az LCD kijelzőn megjelenik az INITIALIZING információi.
4. 30-300 másodperc elteltével (a helyi követelményektől függően) az inverter megkezd az áramtermelést. A zöld LED folyamatosan világít, és az LCD kijelzőn GENERATING jelenik meg.



FIGYELEM:

Ne érintse meg a felületet, amikor az inverter működik. Forró lehet és égési sérüléseket okozhat.

6.2 Az inverter leállítása

Az inverter leállításához az alábbi lépések pontos sorrendben történő követése kötelező.

- 1). Válassza ki a „Grid Off” opciót az Inverter LCD kijelzőjének Advanced Setting menüpontjában.
- 2). Kapcsolja ki a váltóáramú kapcsolót a Solis inverter és a hálózat között.
- 3). Várjon körülbelül 30 másodpercet (ez idő alatt a váltakozó áramú oldalon a kondenzátorok eloszlatják az energiát). Ha az inverter egyenáramú feszültsége az indítási küszöbérték felett van, a piros POWER LED világítani fog. Kapcsolja ki az egyenáramú kapcsolót.
- 4). Győződjön meg arról, hogy minden LED kikapcsol (–egy (1) perc).




FIGYELEM:

Habár az inverter egyenáramú leválasztó kapcsolója OFF állásban van, és az összes LED kikapcsolt állapotban van, a kezelőknek öt (5) percet kell várniuk az egyenáramú áramforrás leválasztása után, mielőtt kinyitnák az inverter szekrényét. DC oldali kondenzátoroknak akár öt (5) percig is eltarthat, amíg az összes tárolt energiát eloszlatják.

7. Működés

Normál üzemmódban az LCD-kijelző felváltva mutatja az inverter teljesítményét és működési állapotát (lásd a 7.1. ábrát). A kijelző manuálisan is görgethető az UP/DOWN billentyűk megnyomásával. Az ENTER billentyű megnyomásával a főmenübe léphet.



7.1 Főmenü

A főmenüben négy almenü található (lásd a 7.1. ábrát):

1. Information (Információk)
2. Settings (Beállítások)
3. Advanced Info. (Részletes információk)
4. Advanced Settings (Részletes beállítások)

7.2 Information (Információk)

A Solis háromfázisú S5 inverter főmenüje hozzáférést biztosít a működési adatokhoz és információkhoz. Az információk a menüben az „Információ” menüpont kiválasztásával, majd felfelé vagy lefelé görgetéssel jeleníthetők meg.

7. Működés

Kijelzés	Időtartam	Leírás
V_DC1 350.8V I_DC1 5.1A	10 sec	V_DC1: A 01 bemeneti feszültség értékét mutatja. I_DC1: A 01 bemeneti áram értékét mutatja.
V_DC2 350.8V I_DC2 5.1A	10 sec	V_D C2: A 02 bemeneti feszültség értékét mutatja. I_D C2: Megjeleníti a 02 bemeneti áram értékét.
V_A 230.4V I_A 8.1A	10 sec	V_A: Megjeleníti a hálózati feszültség értékét. I_A: Megjeleníti a hálózati áramerősség értékét.
V_C 230.4V I_C 8.1A	10 sec	V_C: Megjeleníti a hálózati feszültség értékét. I_C: Megjeleníti a hálózati áramerősség értékét.
Status: Generating Power: 1488W	10 sec	Status: Az inverter pillanatnyi állapotát mutatja. Teljesítmény : Megjeleníti a pillanatnyi kimeneti teljesítményértéket.
Grid Frequency F_Grid 50.06Hz	10 sec	F_Grid: Megjeleníti a hálózat frekvenciaértékét.
Total Energy 0258458 kwh	10 sec	A teljes előállított energia értéke.
This Month: 0123kwh Last Month: 0123kwh	10 sec	This Month: Ebben a hónapban összesen termelt energia. Last Month: Az elmúlt hónapban termelt összes energia.
Today: 15.1kwh Yesterday: 13.5kwh	10 sec	Today: A ma termelt összes energia. Yesterday: Tegnap termelt összes energia.
Inverter SN 00000000000000	10 sec	Az inverter sorozatszámának megjelenítése.

7.1. táblázat Információs lista

7.2.1 Zárolási kijelző

Az ESC billentyű megnyomásával visszatérhet a főmenübe. Az ENTER billentyű megnyomásával a kijelző zárolható (7.2. a) ábra) vagy feloldható (7.2. b) ábra).



7. Működés


7.3 Settings (Beállítások)

A Beállítások menü kiválasztásakor a következő almenük jelennek meg:

1. Idő beállítása
2. Cím beállítása

7.3.1 Az idő beállítása

Ez a funkció lehetővé teszi az idő és a dátum beállítását. Ha ezt a funkciót választja, az LCD-kijelzőn a 7.3. ábrán látható kijelző jelenik meg.



NEXT=<ENT> OK=<ESC>
01-01-2016 16:37

7.3. ábra Az idő beállítása

Nyomja meg az UP/DOWN gombokat az idő és az adatok beállításához. Nyomja meg az ENTER billentyűt az egyik számjegyről a másikra való áttéréshez (balról jobbra). Nyomja meg az ESC billentyűt a beállítások mentéséhez és az előző menübe való visszatéréshez.

7.3.2 A cím beállítása

Ez a funkció a cím beállítására szolgál, ha több inverter van csatlakoztatva három monitorhoz. A címszám "01"-től "99"-ig adható meg (lásd a 7.4. ábrát). A Solis háromfázisú inverter alapértelmezett címszáma „01”.



YES=<ENT> NO=<ESC>
Set Address: 01

7.4. A cím beállítása

A cím beállításához nyomja meg az UP/DOWN gombokat. A beállítások mentéséhez nyomja meg az ENTER billentyűt. Nyomja meg az ESC billentyűt a módosítás törléséhez és az előző menübe való visszatéréshez.

7. Működés

7.4 Advanced Info. (Részletes információk) - Csak szerviztechnikusok számára



MEGJEGYZÉS:

Az erre a területre való belépés csak teljes körűen képzett és akkreditált technikusok számára lehetséges. Lépjen be az „Advanced Info.” (Részletes információk) és az „Advanced settings” (Részletes beállítások) menübe (jelszóra van szükség).

Válassza a "Részletes információk" lehetőséget a főmenüből. A kijelző az alábbi módon kéri a jelszót:



YES=<ENT> NO=<ESC>
Password:0000

7.5. ábra Jelszó megadása

Az alapértelmezett jelszó „0010”.

A kurzor mozgatásához nyomja meg a „DOWN” gombot, a szám kiválasztásához nyomja meg a „UP” gombot.


A helyes jelszó megadása után a főmenüben megjelenik egy kijelző, és a következő információkhoz férhet hozzá.

1. Alarm Message (Riasztási üzenet);
2. Running message (Futtatási üzenet);
3. Version (Verzió);
4. Daily Energy (Napi energia);
5. Monthly Energy (Havi energia)
6. Yearly Energy (Éves energia);
7. Daily Records (Napi nyilvántartások);
8. Communication Data (Kommunikációs adatok);
9. Warning Message (Figyelmeztető üzenet)

A kijelző manuálisan is görgethető az UP/DOWN billentyűk megnyomásával. Az ENTER billentyű megnyomásával egy almenübe léphet. Nyomja meg az ESC billentyűt a főmenübe való visszatéréshez.

7.4.1 Alarm Message (Riasztási üzenet)

A kijelzőn a 100 legutóbbi riasztási üzenet látható (lásd a 7.6. ábrát). A kijelzők manuálisan is görgethetők az UP/DOWN billentyűk megnyomásával. Az ESC billentyű megnyomásával visszatérhet az előző menübe.



Alm000: OV-G-V
T: 00-00 00:00 D: 0000

7.6. ábra Riasztási üzenet

7.4.2 Running message (Futtatási üzenet)

Ez a funkció a karbantartó személy számára a futó üzenet, például a belső hőmérséklet, a Standard No.1, 2, stb. lekérdezésére szolgál.

A kijelzők manuálisan is görgethetők az UP/DOWN billentyűk megnyomásával.

7.4.3 Version (Verzió)

A kijelzőn megjelenik az inverter modellváltozata. A kijelzőn megjelenik a szoftver verziója, ha egyszerre nyomja meg az UP és a DOWN gombot (lásd a 7.7. ábrát).

Model: 08
Software Version: D20001

7.7. ábra Modellverzió és szoftververzió

7.4.4 Daily Energy (Napi energia)

A funkció a kiválasztott nap energiatermelésének ellenőrzésére szolgál.

YES=<ENT> NO=<ESC>
Select: 2019-01-01

7.8 ábra A napi energia dátumának kiválasztása

Nyomja meg a DOWN billentyűt a kurzornak egy napra, hónapra és évre történő mozgathatásához, nyomja meg az UP billentyűt a számjegy megváltoztatásához. Nyomja meg az Entert a dátum rögzítése után.

2019-01-01: 051.3kWh
2019-01-01: 061.5kWh

7.9. ábra Napi energia

Nyomja meg az UP/DOWN billentyűt az egyik dátum áthelyezéséhez a másikhoz..

7.4.5 Monthly Energy (Havi energia)

A funkció a kiválasztott hónap energiatermelésének ellenőrzésére szolgál.

YES=<ENT> NO=<ESC>
Select: 2019-01

7.10. ábra Hónap kiválasztása a havi energiához

Nyomja meg a DOWN billentyűt a kurzor napra és hónapra történő mozgathatásához, majd nyomja meg az UP billentyűt a számjegy megváltoztatásához. Nyomja meg az Entert a dátum rögzítése után.

2019-01: 0510kWh
2019-01: 0610kWh

7.11. ábra Havi energia

Nyomja meg az UP/DOWN billentyűt az egyik dátum áthelyezéséhez a másikhoz.

7.4.6 Yearly Energy (Éves energia)

A funkció a kiválasztott év energiatermelésének ellenőrzésére szolgál.

YES=<ENT> NO=<ESC>
Select: 2015

7.12. ábra Év kiválasztása az éves energiához

Nyomja meg a DOWN billentyűt a kurzornak egy napra és évre történő mozgathatásához, majd nyomja meg az UP billentyűt a számjegy megváltoztatásához. Nyomja meg az Entert a dátum rögzítése után.

2015: 0017513kWh
2014: 0165879kWh

7.13. ábra Éves energia

Nyomja meg az UP/DOWN billentyűt az egyik dátum áthelyezéséhez a másikhoz.

7.4.7 Daily Records (Napi nyilvántartások)

A kijelző a beállítások módosításának előzményeit mutatja. Csak a karbantartó személyzet számára.

7.4.8 Communication Data (Kommunikációs adatok)

A kijelző az inverter belső adatait mutatja (lásd a 7.14. ábrát), amely csak a szerviztechnikusok számára készült.

01-05: 01 25 E4 9D AA
06-10: C2 B5 E4 9D 55

7.14. ábra Kommunikációs adatok

7.4.9 Warning Message (Figyelmeztető üzenet)

A kijelzőn a legutóbbi 100 figyelmeztető üzenet jelenik meg (lásd a 7.15. ábrát). A kijelzők manuálisan is görgethetők az UP/DOWN billentyűk megnyomásával. Az ESC billentyű megnyomásával visszatérhet az előző menübe.

Msg000:
T: 00-00 00:00 D: 0000

7.15. ábra Figyelmeztető üzenet

7.5 Advanced Settings (Részletes beállítások) - Csak szerviztechnikusok számára



MEGJEGYZÉS:

Az erre a területre való belépés csak teljes körűen képzett és akkreditált technikusok számára lehetséges. Kérjük, kövesse a 7.4. pontot a jelszó megadásához, hogy hozzáférjen ehhez a menühöz.

Válassza a Főmenüben a Részletes beállítások menüpontot a következő lehetőségek eléréséhez:

1. Select Standard (Szabvány kiválasztása);
2. Grid ON/OFF (Hálózat BE/KI);
3. 24H Switch (24H Kapcsoló);
4. Clear Energy (Energia törlése);
5. Reset Password (Jelszó visszaállítása);
6. Power Control (Teljesítményszabályozás);
7. Calibrate Energy (Energia kalibrálása);
8. Special Settings (Részletes beállítások);
9. STD. Mode Settings (STD üzemmód beállításai);
10. Restore Settings (Beállítások visszaállítása);
11. HMI Update (HMI frissítése);
12. Internal EPM Set (Belső EPM beállítása);
13. External EPM set (Külső EPM beállítása);
14. Restart HMI (HMI újraindítása);
15. Debug Parameter (Hibakeresés paraméter);
16. DSP Update (DSP frissítése);
17. Compensation Set (Kompenzáció beállítása);

7.5.1 Select Standard (Szabvány kiválasztása)

Ez a funkció a hálózat referenciaszabványának kiválasztására szolgál (lásd a 7.16. ábrát).

YES=<ENT> NO=<ESC>
Standard:G59/3

7.16. ábra

Nyomja meg az UP/DOWN gombokat a szabvány kiválasztásához (G59/3, UL-480V, VDE0126, AS4777-15, AS4777-02, CQC380A, ENEL, UL-380V, MEX-CFE, C10/11 és „User-Def” funkció). Nyomja meg az ENTER billentyűt a beállítás megerősítéséhez.

Az ESC billentyűvel törli a változtatásokat, és visszatér az előző menübe.



MEGJEGYZÉS:

Ez a funkció csak a szerviztechnikusok számára használható.

A „User-Def” menü kiválasztásával a következő almenübe jut (lásd a 7.17. ábrát),

– OV-G-V1: 260V
OV-G-V1-T: 1S

7.17. ábra



MEGJEGYZÉS:

A „User-Def” funkciót csak a szervizmérnök használhatja, és a helyi energiaszolgáltatónak engedélyeznie kell.

Az alábbiakban a "User-Def" beállítási tartománya látható. Ezzel a funkcióval a határértékek manuálisan módosíthatók.

OV-G-V1: 220---374V	OV-G-F1: 50.1-65Hz
OV-G-V1-T: 0.01---300S	OV-G-F1-T: 0.01---300S
OV-G-V2: 220---374V	OV-G-F2: 50.1-65Hz
OV-G-V2-T: 0.01---300S	OV-G-F2-T: 0.01---300S
UN-G-V1: 110---277V	UN-G-F1: 45-59.9Hz
UN-G-V1-T: 0.01---300S	UN-G-F1-T: 0.01---300S
UN-G-V2: 110---277V	UN-G-F2: 45-59.9Hz
UN-G-V2-T: 0.01---300S	UN-G-F2-T: 0.01---300S
Startup-T: 10-600S	Restore-T: 10-600S

7.2. táblázat A User-Def beállítási tartományai (L-N)

Nyomja meg az UP/DOWN billentyűket az elemek közötti görgetéshez. Nyomja meg az ENTER billentyűt a kiemelt elem szerkesztéséhez. A beállítás módosításához nyomja meg ismét az UP/DOWN gombokat. Nyomja meg az ENTER billentyűt a beállítás mentéséhez. Az ESC billentyűvel törli a változtatásokat, és visszatér az előző menübe.



MEGJEGYZÉS

A különböző országok esetében a hálózati szabványt a helyi követelményeknek megfelelően kell beállítani. Ha bármilyen kétség merül fel, kérjük, forduljon a Solis szerviztechnikusaihoz a részletekért.

7.5.2 Grid ON/OFF (Hálózat BE/KI)

Ez a funkció a Solis háromfázisú inverter energiatermelésének elindítására vagy leállítására szolgál (lásd a 7.18. ábrát).

– Grid ON
Grid OFF

7.18. ábra Hálózat BE/KI beállítása

A kijelzők manuálisan is görgethetők az UP/DOWN billentyűk megnyomásával. Nyomja meg az ENTER billentyűt a beállítás mentéséhez. Az ESC billentyű megnyomásával visszatérhet az előző menübe.

7. Működés

7.5.3 24H Switch (24H Kapcsoló)

Ez a funkció vezérli a 24 órás fogyasztási funkció engedélyezését vagy letiltását (lásd a 7.19. ábrát).

– Enable
Disable

7.19. ábra 24H BE/KI beállítása



MEGJEGYZÉS:

Ha ez engedélyezve van, akkor az inverter LCD-kijelzője éjszaka is aktív marad, és a tápellátás LED lámpája világítani fog. Ha a hálózat éjszaka meghibásodik, a rendszer nem tud helyreállni, még akkor sem, ha a hálózat újra normális állapotba kerül, de a fogyasztási adatok továbbra is rögzítve lesznek a fogyasztásmérőben. A napfelkeltéig a rendszer újra működésbe lép, miközben a fogyasztásmérő adatait fel lehet tölteni a Solis felügyeleti rendszerbe a terhelésfogyasztási adatok kalibrálása érdekében.

7.5.4 Clear Energy (Energia törlése)

Az Energia törlése funkció visszaállíthatja az inverter előzményei hozamát



Ez a két funkció csak karbantartó személyzet által alkalmazható, a helytelen működtetés megakadályozza az inverter megfelelő működését.

7.5.5 Reset Password (Jelszó visszaállítása)

Ez a funkció a „Advanced info.” és a „Advanced information” menü új jelszavának beállítására szolgál (lásd a 7.20. ábrát).

YES=<ENT> NO=<ESC>
Password: 0000

7.20. ábra Új jelszó beállítása

Az új jelszó beállítása előtt adja meg a megfelelő jelszót. Nyomja meg a DOWN billentyűt a kurzor mozgatásához, nyomja meg az UP billentyűt az érték módosításához. Nyomja meg az ENTER billentyűt a beállítás végrehajtásához.

Az ESC billentyű megnyomásával visszatérhet az előző menübe.

7. Működés

7.5.6 Power Control (Teljesítményszabályozás)

Az aktív és reaktív teljesítmény a teljesítménybeállító gombon keresztül állítható be. Ebben az almenüben 5 elem található:

1. Set output power; 2. Set Reactive Power; 3. Out_P With Restore;
4. Rea_P With Restore; 5. Select P F Curve;



Ez a funkció csak karbantartó személyzet által alkalmazható, a helytelen működtetés megakadályozza, hogy az inverter elérje a maximális teljesítményt.

7.5.7 Calibrate Energy (Energia kalibrálása)

A karbantartás vagy csere az összes energia eltérő értékét törölheti vagy okozhatja. Ennek a funkciónak a használata lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a teljes energia értékét a korábbi értékre módosítsa. A felügyeleti weboldal használata esetén az adatok automatikusan szinkronizálódnak ezzel a beállítással.

YES=<ENT> NO=<ESC>
Energy:0000000kWh

7.21. ábra Energia kalibrálása

Nyomja meg a DOWN billentyűt a kurzor mozgatásához, nyomja meg az UP billentyűt az érték módosításához. Nyomja meg az ENTER billentyűt a beállítás végrehajtásához. Az ESC billentyű megnyomásával visszatérhet az előző menübe.

7.5.8 Special Settings (Részletes beállítások)



Ez a funkció csak karbantartó személyzet által alkalmazható, a helytelen működtetés megakadályozza, hogy az inverter elérje a maximális teljesítményt.

7.5.9 STD. Mode Settings (STD üzemmód beállításai)

Az STD alatt 5 beállítás található. Üzemmód beállítások.

1. Working mode; 2. Power Rate limit; 3. Freq. Derate set;
4. 10mins OV-G-V set.; 5. Kezdeti beállítások



Ez a funkció csak karbantartó személyzet által alkalmazható, a helytelen működtetés megakadályozza, hogy az inverter elérje a maximális teljesítményt.

7. Működés

7.5.9.1 A logikai interfész beállításainak engedélyezése

Ha a G98 vagy G99 szabványt választja a logikai interfész funkció használatához, kérjük, kövesse az alábbi beállításokat a DRM engedélyezéséhez. A DRM alapértelmezett beállítása „OFF”, ha a DRM „ON”, de a logikai interfész nincs csatlakoztatva a kapcsolóhoz, vagy a kapcsoló nyitva van, az inverter HMI kijelzi a "Limit by DRM" üzenetet és az inverter kimeneti teljesítménye nullára lesz korlátozva.

1. Kezdeti beállítások kiválasztása
2. Válassza ki a DRM-et, és állítsa „ON”-ra

7.5.10 Restore Settings (Beállítások visszaállítása)

A kezdeti beállítási almenüben 5 elem található.

A beállítás visszaállítása a 7.5.8 Részletes beállítások minden elemét alapértelmezettre állíthatja. A kijelző az alábbiak szerint jelenik meg:

Are you sure?
YES=<ENT> NO=<ESC>

7.22. ábra Beállítások visszaállítása

Nyomja meg az Enter billentyűt a beállítás mentéséhez a nyilvános hálózat kikapcsolása után. Nyomja meg az ESC billentyűt az előző középértékhez való visszatéréshez.

7.5.11 HMI Update (HMI frissítése)

Ez a funkció az LCD program frissítésére szolgál.



Ez a funkció csak karbantartó személyzet által alkalmazható, a helytelen működtetés megakadályozza, hogy az inverter elérje a maximális teljesítményt.

7. Működés

7.5.12 Internal EPM Set (Belső EPM beállítása)



MEGJEGYZÉS:

Ez a szakasz két, az intelligens fogyasztásmérővel kapcsolatos funkciót tartalmaz.

A részletes kapcsolási rajzokat lásd az 5.3.6. szakaszban.

1. funkció: Belső export energiagazdálkodási funkció

Az inverterek intelligens fogyasztásmérővel együttműködve dinamikusan

korlátozhatják a rendszer exportteljesítményét. Nulla befecskendezés érhető el.

Az intelligens fogyasztásmérő telepíthető a hálózati oldalon VAGY a terhelési oldalon.

2. funkció: 24 órás fogyasztásfigyelő funkció csak Solis felügyeleti rendszer használata esetén alkalmazható.

Only applicable if Solis monitoring system is used.

Az inverterek egy intelligens fogyasztásmérővel együttműködve egész nap nyomon követhetik a terhelésfogyasztási adatokat, és az adatok megjelennek a Solis felügyeleti rendszerben. Az intelligens fogyasztásmérő csak a hálózati oldalon telepíthető.



MEGJEGYZÉS:

Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a különböző felhasználói forgatókönyvekhez.

1. forgatókönyv Csak az 1. funkcióra van szükség

1. lépés: Az intelligens fogyasztásmérő hálózati vagy terhelési oldalon történő csatlakoztatásához lásd az 5.3.6. szakaszt. 2. lépés: Válassza ki a 7.5.12.1. szakaszt: Üzem mód kiválasztása

2. opcióként (Mérő a terhelésben) vagy 3. opcióként (Mérő a hálózatban).

3. lépés: A 7.5.12.2. szakasz szerint állítsa be a megengedett visszatáplálási teljesítményt.

4. lépés: A 7.5.12.3. szakasz szerint engedélyezze a hibabiztos funkciót (ha szükséges).

5. lépés: A 7.5.12.4. szakasz szerint módosítsa a munkamódot (ha szükséges).

2. forgatókönyv Az 1. és 2. funkcióra egyaránt szükség van

Intelligens mérő használata:

1. lépés: Az intelligens fogyasztásmérő hálózati oldalon történő csatlakoztatásához lásd az 5.3.6. szakaszt.

2. lépés: Válassza a 7.5.12.1. szakaszt: Üzem mód kiválasztása 3. opcióként (Mérő a hálózatban).

3. lépés: Válassza a 7.5.3. szakaszt: 24H kapcsolója, mint „Enable” lehetőséget.

4. lépés: A 7.5.12.2. szakasz szerint állítsa be a megengedett visszatáplálási teljesítményt.

5. lépés: A 7.5.12.3. szakasz szerint engedélyezze a hibabiztos funkciót (ha szükséges).

6. lépés: Kapcsolja be a Solis felügyeleti rendszert (lásd a felügyeleti eszköz kézikönyvét). Ha az ügyfél nem kívánja engedélyezni az exportteljesítmény-szabályozási funkciót, akkor a 4. lépésben változtassa meg a „backflow power” az inverter maximális kimeneti teljesítményére, VAGY egyszerűen válassza ki a 2. lépésben a „consumption monitor” üzemmódot, és hagyja ki a 4-5. lépést.

Válassza az EPM-beállítások menüpontot a főmenüből a következő lehetőségek eléréséhez:

1. Mode Select 2. Backflow Power 3. Fail safe ON/OFF 4. Backflow Work Mode

7.5.12.1 Üzem mód kiválasztása

Ebben a menüben 4 beállítás található az alábbiak szerint:

1. OFF 2. Meter in Load 3. Meter in Grid 4. Consumption Monitor

OFF: A funkciók le vannak tiltva

Mérő a terhelésben: A Solis Smart Meter a terhelési áramkörbe van csatlakoztatva.

Mérő a hálózatban: A Solis Smart Meter a hálózati csatlakozási ponthoz van csatlakoztatva (a visszavezetési teljesítmény alapértelmezés szerint 0W).

Fogyasztásfigyelő: A Solis Smart Meter a hálózati csatlakozási ponthoz van csatlakoztatva (A visszaáramlási teljesítmény beállítása nem alkalmazható).

7.5.12.2 Visszaáramló áram

A beállítás a hálózatba történő engedélyezett exportteljesítmény meghatározására szolgál.

A beállítási tartomány 00000W és 29900W között van.

->Set Backflow Power

7.23. ábra Visszaáramlási teljesítmény beállítása

YES=<ENT> NO=<ESC>
Power:-00000W

7.24. ábra

Nyomja meg az UP/DOWN billentyűket az adatok beállításához. Nyomja meg az ENTER billentyűt a visszaáramlási teljesítmény beállításához. Ezután nyomja meg a DOWN billentyűket a kurzor mozgatásához, majd nyomja meg az UP billentyűt a szám módosításához. Nyomja meg az ESC billentyűt a beállítások mentéséhez és az előző menübe való visszatéréshez.

7.5.12.3 Meghibásodás-biztos BE/KI

Ez a beállítás arra szolgál, hogy riasztást adjon ki (az inverter generálásának leállítása is), ha a mérőműszer kapcsolata működés közben megszakad.

Megakadályozhatja a hálózatba történő potenciális visszaáramlást, ha a rendszer elveszíti a vezérlést.

YES=<ENT> NO=<ESC>
Fail Safe Set:ON

7.25. ábra A meghibásodás-biztos ON/OFF beállítása

Ezt a funkciót csak akkor kötelező bekapcsolni, ha az invertert az Egyesült Királyságban telepítik a G100-as szabályozás miatt. Más régiók esetében az ügyfelek tetszésük szerint engedélyezhetik vagy letilthatják a funkciót.



MEGJEGYZÉS:

Ha a meghibásodás-biztos funkció be van kapcsolva, és a CT/Meter valahogyan lekapcsolódik, az inverter leállítja a termelést és „Failsafe” riasztást ad az LCD-kijelzőn. Ha a meghibásodás-biztos funkció ki van kapcsolva, és a CT/Meter valahogyan lekapcsolódik, az inverter fenntartja a kimeneti teljesítményt, mint az utolsó pillanatban, amikor a CT/Meter még mindig csatlakoztatva van. Újraindítás után az inverter korlátlanul teljes teljesítményt ad le.

7.5.12.4 Visszaáramlási munkamód

Ez az almenü a visszaáramlási munkamód beállítására szolgál: 01, 02. A "01" az alapértelmezett üzemmód.

->Backflow Work Mode


7.26. ábra Visszaáramlási munkamód beállítása

YES=<ENT> NO=<ESC>
Mode:01

7.27. ábra

„01” üzemmód, Amint az a 7.28 ábrán látható, az átlagos korlátozó üzemmód, az egyes fázisok kimeneti teljesítménye a háromfázisú terhelési teljesítmény átlaga, és több, mint a három fázisban a legalacsonyabb teljesítmény fázisa.


Inverter termelés
L1-4500W
L2-4500W
L3-4500W



7.28. ábra


7. Működés

„02” üzemmód, Amint a 7.29. ábrán látható, a fázisonkénti korlátozó üzemmódban az inverter csak azt a teljesítményt termeli, amely megegyezik a háromfázisú terhelési teljesítmény egyikével, amely egy adott fázis legalacsonyabb terhelési teljesítménye.



7.5.13 External EPM set (Külső EPM beállítása)

Ezt a beállítást csak akkor kell bekapcsolni, ha a Solis külső EPM eszközt használja. Két lehetőség áll rendelkezésre: 5G-EPM és Egyéb-EPM.



Az 5G-EPM meghibásodás-biztos opciót akkor kell bekapcsolni, ha 5G sorozatú EPM eszközt használnak Egyéb-EPM meghibásodás-biztos opciót akkor kell bekapcsolni, ha 2G sorozatú EPM eszközt használnak Minden alkalommal csak egy opció aktiválható.

7.5.14 Restart HMI (HMI újraindítása)

A funkció a HMI újraindítására szolgál.

Ez a funkció csak karbantartó személyzet által alkalmazható, a helytelen működtetés megakadályozza, hogy az inverter elérje a maximális teljesítményt.

7. Működés

7.5.15 Debug Parameter (Hibakeresés paraméter)

Ezt a funkciót csak a gyártó karbantartó személyzete használja.

7.5.16 DSP Update (DSP frissítése)

A funkció a DSP frissítésére szolgál.

Ez a funkció csak karbantartó személyzet által alkalmazható, a helytelen működtetés megakadályozza, hogy az inverter elérje a maximális teljesítményt.

7.5.17 Compensation Set (Kompenzáció beállítása)

Ez a funkció csak karbantartó személyzet által alkalmazható, a helytelen működtetés megakadályozza, hogy az inverter elérje a maximális teljesítményt.


7.6 AFCI funkció

A Solis inverterek beépített AFCI funkcióval rendelkeznek, amely képes felismerni az egyenáramú áramkörben fellépő ívhibát és leállítani az invertert a tűzkatasztrófa megelőzése érdekében.

7.6.1 Az AFCI funkció engedélyezése

Az AFCI funkció a következő módon engedélyezhető.

Útvonal: Advanced Setting -> Password: 0010 ->Special Settings -> AFCI Set -> AFCI ON/OFF -> ON



Figyelem: Az „AFCI Level” CSAK a Solis technikusok számára van fenntartva. Ne változtassa meg az érzékenységet, különben gyakori téves riasztásokhoz vagy meghibásodásokhoz vezet. A Solis nem vállal felelősséget a jogosulatlan módosítások által okozott további károkért.

7. Működés



MEGJEGYZÉS:

A beállítás megfelel az aktuális állapotnak is, amely az AFCI funkció BE/KI állapotának ellenőrzésére használható.

7.6.2 Ívhiba

Normál működés közben egyenáramú ív észlelése esetén az inverter leáll, és a következő riasztást adja ki:

ARC-FAULT
Restart Press ESC 3s

7.32. ábra Ívhiba

Az üzembe helyezőnek alaposan át kell vizsgálnia az egyenáramú áramkört, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden kábel megfelelően van rögzítve.

Ha az egyenáramú áramkör problémája megoldódott, vagy megerősítést nyert, hogy rendben van, nyomja meg az "ESC" gombot 3 másodpercig, és várja meg, hogy az inverter újrainduljon.

8. Karbantartás

A Solis háromfázisú inverter nem igényel rendszeres karbantartást. A hűtőbordán lévő por letisztítása azonban segít az inverter hőelvezetésében és növeli élettartamát. A port puha kefével lehet eltávolítani.



VIGYÁZAT:

Működés közben ne érintse meg az inverter felületét. Az inverter egyes részei forróak lehetnek és égési sérüléseket okozhatnak. Kapcsolja ki az invertert (lásd a 6.2. szakaszt), és várjon a lehűlésig, mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási műveletet végezne.

Az LCD kijelző és a LED-es állapotjelző lámpák nedves ruhával tisztíthatók, ha túlságosan szennyezettek ahhoz, hogy le lehessen őket olvasni.



MEGJEGYZÉS:



Soha ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy maró anyagokat az inverter tisztításához.

8.1 A ventilátor karbantartása

Ha a ventilátor nem működik megfelelően, az inverter nem hűl le hatékonyan, és ez befolyásolhatja az inverter hatékony működését.

Ezért az elromlott ventilátort az alábbiak szerint kell tisztítani vagy kicserélni:

1. Kapcsolja ki a hálózati áramot.
2. Állítsa az egyenáramú kapcsolót „OFF” állásba.
3. Várjon legalább 10 percet.
4. Húzza ki az összes elektromos csatlakozást.
5. Helyezze az invertert az emelvényre.
6. Távolítsa el a ventilátorlemez 4 csavarját, és lassan húzza ki a ventilátoregységet.



7. Óvatosan húzza ki a ventilátor csatlakozóját, és vegye ki a ventilátort.
8. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a ventilátort. Szerelje össze a ventilátort az állványon.
9. Csatlakoztassa az elektromos vezetéket, és szerelje vissza a ventilátoregységet. Indítsa újra az invertert.

9. Hibaelhárítás

9. Hibaelhárítás

Az invertert a legfontosabb nemzetközi hálózati szabványoknak, valamint a biztonsági és elektromágneses kompatibilitási követelményeknek megfelelően tervezték. Az ügyfélnek történő kiszállítás előtt az invertert számos vizsgálatnak vetették alá, hogy biztosítsák optimális működését és megbízhatóságát.

Hiba esetén az LCD-kijelző egy riasztási üzenetet jelenít meg. Ebben az esetben az inverter leállíthatja a hálózatba való betáplálást. A hibaleírásokat és a hozzájuk tartozó riasztási üzeneteket a 9.1. táblázat tartalmazza:

Riasztási üzenet	Hiba leírása	Megoldás
No power	Inverter nincs bekapcsolva az LCD-n	1. Ellenőrizze a PV bemeneti csatlakozásokat 2. Ellenőrizze a egyenáramú bemeneti feszültséget (egyfázisú >120 V, háromfázisú >350 V) 3. Ellenőrizze, hogy a PV +/- fordított-e
LCD show initializing all the time	nem indul el	1. Ellenőrizze, hogy az alaplapon vagy az elosztón lévő csatlakozó rögzítve van-e. 2. Ellenőrizze, hogy a D S P csatlakozó a tápkártyához van-e rögzítve.
OV-G-V01/02/03/04	Hálózati feszültség túl magas	1. Az váltóáramú-kábel ellenállása túl magas. Használjon nagyobb méretű hálózati kábelt 2. Állítsa be a védelmi határértéket, ha az elektromos vállalat engedélyezi.
UN-G-V01/02	Hálózati feszültség túl alacsony	1. Használja a felhasználó által meghatározott funkciót a védelmi határérték beállításához, ha az elektromos vállalat engedélyezi.
OV-G-F01/02	Hálózati frekvencia túl magas	
UN-G-F01/02	Hálózati frekvencia túl alacsony	
NO-GRID	Nincs hálózati feszültség	1. Ellenőrizze a csatlakozásokat és a nyilvános hálózati kapcsolót. 2. Ellenőrizze a nyilvános hálózati feszültséget az inverter csatlakozókapcsán belül.
OV-DC01/02/03/04	Egyenáramú feszültség túl magas	1. Csökkentse a soros modulszámot
OV-BUS	Egyenáramú buszfeszültség túl magas	1. Ellenőrizze az inverter induktor csatlakozását 2. Ellenőrizze a meghajtó csatlakoztatását
UN-BUS01/02	Egyenáramú buszfeszültség túl alacsony	
GRID-INTF01/02	Hálózati interferencia	1. Indítsa újra az invertert 2. Cserélje ki az elosztót.
OV-G-I	Hálózati áram túl magas	
IGBT-OV-I	IGBT áram túl magas	
DC-INTF OV-DCA-I	D C bemeneti túláram	1. Indítsa újra az invertert 2. Azonosítsa és távolítsa el a hibás MPPT ágát 2. Cserélje ki a tápkártyát
IGFOL-F	Hálózati áramkövetési hiba	1. Indítsa újra az invertert, vagy lépjen kapcsolatba az üzembe helyezéssel.
IG-AD	Hálózati áram mintavételezési hiba	
INI-FAULT	Az inicializáló rendszer hibája	1. Indítsa újra az invertert, vagy lépjen kapcsolatba az üzembe helyezéssel.
DSP-B-FAULT	Kommunikációs hiba a fő- és a mellék D S P között	
12Power-FAULT	12V-os tápegység hiba	

Riasztási üzenet	Hiba leírása	Megoldás
OV-TEM	Hőmérséklet túl magas	1. Ellenőrizze az inverter körül a szellőzést. 2. Ellenőrizze, hogy meleg időben közvetlenül az inverterre süt-e a nap.
PV ISO-PRO 01/02	PV izolációs védelem	1. Távolítsa el az összes egyenáramú bemenetet, csatlakoztassa vissza és egyenként indítsa újra az invertert. 2. Határozza meg, hogy melyik strang okozta a hibát, és ellenőrizze a strang szigetelését.
ILeak-PRO 01/02/03/04	Szivárgó áram elleni védelem	1. Ellenőrizze az váltóáramú és egyenáramú csatlakozást 2. Ellenőrizze az inverter belső kábelcsatlakozását.
RelayChk-FAIL	Relé ellenőrzés sikertelen	1. Indítsa újra az invertert, vagy lépjen kapcsolatba az üzembe helyezéssel.
DCinj-FAULT	Nagy DC befecskendezési áram	
AFCI self-detection (model with AFCI module)	AFCI modul önérzékelő hiba	1. Indítsa újra az invertert, vagy keresse fel a szakembert.
Arcing protection (model with AFCI module)	Az egyenáramú áramkörben lévő iv észlelése	1. Ellenőrizze az inverter csatlakoztatását, hogy van-e iv, és indítsa újra az invertert.
Screen OFF with DC applied	Inverter belső károsodása	1. Ne kapcsolja ki az egyenáramú kapcsolókat, mert ez károsítja az invertert. 2. Kérjük, várja meg, amíg a napsugárzás csökken, és erősítse meg, hogy a hűtőáram kevesebb, mint 0,5 A egy felcsatolható ampermérővel, majd kapcsolja ki az egyenáramú kapcsolókat. 3. Felhívjuk figyelmét, hogy a helytelen műveletekből eredő károkról a készülék garanciája nem terjed ki.

9.1. táblázat Hibaüzenet és leírás



MEGJEGYZÉS

Ha az inverter a 9.1. táblázatban felsorolt riasztási üzeneteket jeleníti meg; kapcsolja ki az invertert (az inverter leállításához lásd a 6.2. szakaszt), és várjon 5 percet az újraindítás előtt (az inverter indításához lásd a 6.1. szakaszt). Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy a szervizközpontozhoz. Kérjük, tartsa készenlétben a következő információkat, mielőtt kapcsolatba lép velünk.

1. A Solis háromfázisú inverter sorozatszám;
2. A Solis háromfázisú inverter forgalmazója/márkakereskedője (ha van);
3. Az üzembe helyezés időpontja.
4. A probléma leírása (azaz az LCD kijelzőn megjelenő riasztási üzenet és a LED-es állapotjelző lámpák állapota. Az Információk almenüből (lásd a 6.2. szakaszt) kapott egyébleolvasások szintén hasznosak lehetnek.);
5. A PV-mező konfigurációja (pl. a panelek száma, a panelek kapacitása, a strangok száma stb.);
6. Az Ön elérhetőségei.

10. Műszaki adatok

Modell	S5-GR3P3K
Max. DC bemeneti feszültség (volt)	1100
Névleges egyenfeszültség (volt)	600
Indítási feszültség (volt)	180
MPPT feszültségtartomány (volt)	160...1000
Max. bemeneti áram (amper)	16+16
Maximális rövidzárlati bemeneti áram (amper)	20+20
MPPT szám/Max bemeneti strangok száma	2/2
Névleges kimeneti teljesítmény (watt)	3000
Maximális kimeneti teljesítmény (watt)	3300
Maximális látszólagos kimeneti teljesítmény (VA)	3300
Névleges hálózati feszültség (volt)	3/N/PE, 220/380, 230/400
Névleges kimeneti áram (amper)	4.6/4.3
Maximális kimeneti áram (amper)	4.7
Teljesítménytényező (névleges kimeneti teljesítménynél)	>0,99 (0,8 vezető - 0,8 lemaradó)
THDi (névleges kimeneti teljesítménynél)	<2%
Névleges hálózati frekvencia (hertz)	50/60
Működési frekvenciatartomány (hertz)	45...55 vagy 55...65
Max. hatékonyság	98.3%
EU hatékonyság	97.7%
Méreték	310szé x 563ma x 219mé (mm)
Súly	17.8kg
Topológia	Transzformátor nélküli
Saját fogyasztás (éjszaka)	< 1 W
Működési környezeti hőmérséklet-tartomány	-25°C... +60°C
Relatív páratartalom	0~100%
Behatolásvédelem	IP66
Zajkibocsátás (tipikus)	<30 dBA
Hűtési koncepció	Természetes konvekció
Maximális működési magasság	4000m
Hálózati csatlakozási szabvány	G98 vagy G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530
Biztonsági/EMC szabvány	IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Egyenáramú csatlakozás	MC4 csatlakozó
Váltóáramú csatlakozás	Gyorscsatlakozó dugó
Kijelzés	LCD, 2x20 Z.
Kommunikációs kapcsolatok	RS485, DO, DI, opcionális: Wi-Fi, GPRS, USB*
Jótállási feltételek	5 év (20 évre meghosszabbítható)

Opcionális USB*: csak a brazil piac számára

10. Műszaki adatok

Modell	S5-GR3P4K
Max. DC bemeneti feszültség (volt)	1100
Névleges egyenfeszültség (volt)	600
Indítási feszültség (volt)	180
MPPT feszültségtartomány (volt)	160...1000
Max. bemeneti áram (amper)	16+16
Maximális rövidzárlati bemeneti áram (amper)	20+20
MPPT szám/Max bemeneti strangok száma	2/2
Névleges kimeneti teljesítmény (watt)	4000
Maximális kimeneti teljesítmény (watt)	4400
Maximális látszólagos kimeneti teljesítmény (VA)	4400
Névleges hálózati feszültség (volt)	3/N/PE, 220/380, 230/400
Névleges kimeneti áram (amper)	6.1/5.8
Maximális kimeneti áram (amper)	6.4
Teljesítménytényező (névleges kimeneti teljesítménynél)	>0,99 (0,8 vezető - 0,8 lemaradó)
THDi (névleges kimeneti teljesítménynél)	<2%
Névleges hálózati frekvencia (hertz)	50/60
Működési frekvenciatartomány (hertz)	45...55 vagy 55...65
Max. hatékonyság	98.3%
EU hatékonyság	97.7%
Méreték	310szé x 563ma x 219mé (mm)
Súly	17.8kg
Topológia	Transzformátor nélküli
Saját fogyasztás (éjszaka)	< 1 W
Működési környezeti hőmérséklet-tartomány	-25°C... +60°C
Relatív páratartalom	0~100%
Behatolásvédelem	IP66
Zajkibocsátás (tipikus)	<30 dBA
Hűtési koncepció	Természetes konvekció
Maximális működési magasság	4000m
Hálózati csatlakozási szabvány	G98 vagy G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530
Biztonsági/EMC szabvány	IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Egyenáramú csatlakozás	MC4 csatlakozó
Váltóáramú csatlakozás	Gyorscsatlakozó dugó
Kijelzés	LCD, 2x20 Z.
Kommunikációs kapcsolatok	RS485, DO, DI, opcionális: Wi-Fi, GPRS, USB*
Jótállási feltételek	5 év (20 évre meghosszabbítható)

Opcionális USB*: csak a brazil piac számára

10. Műszaki adatok

Modell	S5-GR3P5K
Max. DC bemeneti feszültség (volt)	1100
Névleges egyenfeszültség (volt)	600
Indítási feszültség (volt)	180
MPPT feszültségtartomány (volt)	160...1000
Max. bemeneti áram (amper)	16+16
Maximális rövidzárlati bemeneti áram (amper)	20+20
MPPT szám/Max bemeneti strangok száma	2/2
Névleges kimeneti teljesítmény (watt)	5000
Maximális kimeneti teljesítmény (watt)	5500
Maximális látszólagos kimeneti teljesítmény (VA)	5500
Névleges hálózati feszültség (volt)	3/N/PE, 220/380, 230/400
Névleges kimeneti áram (amper)	7.6/7.2
Maximális kimeneti áram (amper)	7.9
Teljesítménytényező (névleges kimeneti teljesítménynél)	>0,99 (0,8 vezető - 0,8 lemaradó)
THDi (névleges kimeneti teljesítménynél)	<2%
Névleges hálózati frekvencia (hertz)	50/60
Működési frekvenciatartomány (hertz)	45...55 vagy 55...65
Max. hatékonyság	98.3%
EU hatékonyság	97.9%
Méreték	310szé x 563ma x 219mé (mm)
Súly	17.8kg
Topológia	Transzformátor nélküli
Saját fogyasztás (éjszaka)	< 1 W
Működési környezeti hőmérséklet-tartomány	-25°C... +60°C
Relatív páratartalom	0~100%
Behatolásvédelem	IP66
Zajkibocsátás (tipikus)	<30 dBA
Hűtési koncepció	Természetes konvekció
Maximális működési magasság	4000m
Hálózati csatlakozási szabvány	G98 vagy G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530
Biztonsági/EMC szabvány	IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Egyenáramú csatlakozás	MC4 csatlakozó
Váltóáramú csatlakozás	Gyorscsatlakozó dugó
Kijelzés	LCD, 2x20 Z.
Kommunikációs kapcsolatok	RS485, DO, DI, opcionális: Wi-Fi, GPRS, USB*
Jótállási feltételek	5 év (20 évre meghosszabbítható)

Opcionális USB*: csak a brazil piac számára

10. Műszaki adatok

Modell	S5-GR3P6K
Max. DC bemeneti feszültség (volt)	1100
Névleges egyenfeszültség (volt)	600
Indítási feszültség (volt)	180
MPPT feszültségtartomány (volt)	160...1000
Max. bemeneti áram (amper)	16+16
Maximális rövidzárlati bemeneti áram (amper)	20+20
MPPT szám/Max bemeneti strangok száma	2/2
Névleges kimeneti teljesítmény (watt)	6000
Maximális kimeneti teljesítmény (watt)	6600
Maximális látszólagos kimeneti teljesítmény (VA)	6600
Névleges hálózati feszültség (volt)	3/N/PE, 220/380, 230/400
Névleges kimeneti áram (amper)	9.1/8.7
Maximális kimeneti áram (amper)	9.5
Teljesítménytényező (névleges kimeneti teljesítménynél)	>0,99 (0,8 vezető - 0,8 lemaradó)
THDi (névleges kimeneti teljesítménynél)	<2%
Névleges hálózati frekvencia (hertz)	50/60
Működési frekvenciatartomány (hertz)	45...55 vagy 55...65
Max. hatékonyság	98.3%
EU hatékonyság	97.9%
Méreték	310szé x 563ma x 219mé (mm)
Súly	17.8kg
Topológia	Transzformátor nélküli
Saját fogyasztás (éjszaka)	< 1 W
Működési környezeti hőmérséklet-tartomány	-25°C... +60°C
Relatív páratartalom	0~100%
Behatolásvédelem	IP66
Zajkibocsátás (tipikus)	<30 dBA
Hűtési koncepció	Természetes konvekció
Maximális működési magasság	4000m
Hálózati csatlakozási szabvány	G98 vagy G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530
Biztonsági/EMC szabvány	IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Egyenáramú csatlakozás	MC4 csatlakozó
Váltóáramú csatlakozás	Gyorscsatlakozó dugó
Kijelzés	LCD, 2x20 Z.
Kommunikációs kapcsolatok	RS485, DO, DI, opcionális: Wi-Fi, GPRS, USB*
Jótállási feltételek	5 év (20 évre meghosszabbítható)

Opcionális USB*: csak a brazil piac számára

10. Műszaki adatok

Modell	S5-GR3P8K
Max. DC bemeneti feszültség (volt)	1100
Névleges egyenfeszültség (volt)	600
Indítási feszültség (volt)	180
MPPT feszültségtartomány (volt)	160...1000
Max. bemeneti áram (amper)	16+16
Maximális rövidzárlati bemeneti áram (amper)	20+20
MPPT szám/Max bemeneti strangok száma	2/2
Névleges kimeneti teljesítmény (watt)	8000
Maximális kimeneti teljesítmény (watt)	8800
Maximális látszólagos kimeneti teljesítmény (VA)	8800
Névleges hálózati feszültség (volt)	3/N/PE, 220/380, 230/400
Névleges kimeneti áram (amper)	12.2/11.5
Maximális kimeneti áram (amper)	12.7
Teljesítménytényező (névleges kimeneti teljesítménynél)	>0,99 (0,8 vezető - 0,8 lemaradó)
THDi (névleges kimeneti teljesítménynél)	<2%
Névleges hálózati frekvencia (hertz)	50/60
Működési frekvenciatartomány (hertz)	45...55 vagy 55...65
Max. hatékonyság	98.5%
EU hatékonyság	97.9%
Méreték	310szé x 563ma x 219mé (mm)
Súly	17.8kg
Topológia	Transzformátor nélküli
Saját fogyasztás (éjszaka)	< 1 W
Működési környezeti hőmérséklet-tartomány	-25°C. . . +60°C
Relatív páratartalom	0~100%
Behatolásvédelem	IP66
Zajkibocsátás (tipikus)	<30 dBA
Hűtési koncepció	Természetes konvekció
Maximális működési magasság	4000m
Hálózati csatlakozási szabvány	G98 vagy G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530
Biztonsági/EMC szabvány	IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Egyenáramú csatlakozás	MC4 csatlakozó
Váltóáramú csatlakozás	Gyorscsatlakozó dugó
Kijelzés	LCD, 2x20 Z.
Kommunikációs kapcsolatok	RS485, DO, DI, opcionális: Wi-Fi, GPRS,USB*
Jótállási feltételek	5 év (20 évre meghosszabbítható)

Opcionális USB*: csak a brazil piac számára

10. Műszaki adatok

Modell	S5-GR3P9K
Max. DC bemeneti feszültség (volt)	1100
Névleges egyenfeszültség (volt)	600
Indítási feszültség (volt)	180
MPPT feszültségtartomány (volt)	160...1000
Max. bemeneti áram (amper)	16+16
Maximális rövidzárlati bemeneti áram (amper)	20+20
MPPT szám/Max bemeneti strangok száma	2/2
Névleges kimeneti teljesítmény (watt)	9000
Maximális kimeneti teljesítmény (watt)	9900
Maximális látszólagos kimeneti teljesítmény (VA)	9900
Névleges hálózati feszültség (volt)	3/N/PE, 220/380, 230/400
Névleges kimeneti áram (amper)	13.7/13.0
Maximális kimeneti áram (amper)	14.3
Teljesítménytényező (névleges kimeneti teljesítménynél)	>0,99 (0,8 vezető - 0,8 lemaradó)
THDi (névleges kimeneti teljesítménynél)	<2%
Névleges hálózati frekvencia (hertz)	50/60
Működési frekvenciatartomány (hertz)	45...55 vagy 55...65
Max. hatékonyság	98.5%
EU hatékonyság	97.9%
Méreték	310szé x 563ma x 219mé (mm)
Súly	17.8kg
Topológia	Transzformátor nélküli
Saját fogyasztás (éjszaka)	< 1 W
Működési környezeti hőmérséklet-tartomány	-25°C. . . +60°C
Relatív páratartalom	0~100%
Behatolásvédelem	IP66
Zajkibocsátás (tipikus)	<30 dBA
Hűtési koncepció	Természetes konvekció
Maximális működési magasság	4000m
Hálózati csatlakozási szabvány	G98 vagy G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530
Biztonsági/EMC szabvány	IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Egyenáramú csatlakozás	MC4 csatlakozó
Váltóáramú csatlakozás	Gyorscsatlakozó dugó
Kijelzés	LCD, 2x20 Z.
Kommunikációs kapcsolatok	RS485, DO, DI, opcionális: Wi-Fi, GPRS,USB*
Jótállási feltételek	5 év (20 évre meghosszabbítható)

Opcionális USB*: csak a brazil piac számára

10. Műszaki adatok

Modell	S5-GR3P10K
Max. DC bemeneti feszültség (volt)	1100
Névleges egyenfeszültség (volt)	600
Indítási feszültség (volt)	180
MPPT feszültségtartomány (volt)	160...1000
Max. bemeneti áram (amper)	16+16
Maximális rövidzárlati bemeneti áram (amper)	20+20
MPPT szám/Max bemeneti strangok száma	2/2
Névleges kimeneti teljesítmény (watt)	10000
Maximális kimeneti teljesítmény (watt)	11000
Maximális látszólagos kimeneti teljesítmény (VA)	11000
Névleges hálózati feszültség (volt)	3/N/PE, 220/380, 230/400
Névleges kimeneti áram (amper)	15.2/14.4
Maximális kimeneti áram (amper)	15.9
Teljesítménytényező (névleges kimeneti teljesítménynél)	>0,99 (0,8 vezető - 0,8 lemaradó)
THDi (névleges kimeneti teljesítménynél)	<2%
Névleges hálózati frekvencia (hertz)	50/60
Működési frekvenciatartomány (hertz)	45...55 vagy 55...65
Max. hatékonyság	98.5%
EU hatékonyság	97.9%
Méreték	310szé x 563ma x 219mé (mm)
Súly	17.8kg
Topológia	Transzformátor nélküli
Saját fogyasztás (éjszaka)	< 1 W
Működési környezeti hőmérséklet-tartomány	-25°C... +60°C
Relatív páratartalom	0~100%
Behatolásvédelem	IP66
Zajkibocsátás (tipikus)	<30 dBA
Hűtési koncepció	Természetes konvekció
Maximális működési magasság	4000m
Hálózati csatlakozási szabvány	G98 vagy G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530
Biztonsági/EMC szabvány	IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Egyenáramú csatlakozás	MC4 csatlakozó
Váltóáramú csatlakozás	Gyorscsatlakozó dugó
Kijelzés	LCD, 2x20 Z.
Kommunikációs kapcsolatok	RS485, DO, DI, opcionális: Wi-Fi, GPRS, USB*
Jótállási feltételek	5 év (20 évre meghosszabbítható)

Opcionális USB*: csak a brazil piac számára

10. Műszaki adatok

Modell	S5-GR3P12K
Max. DC bemeneti feszültség (volt)	1100
Névleges egyenfeszültség (volt)	600
Indítási feszültség (volt)	180
MPPT feszültségtartomány (volt)	160...1000
Max. bemeneti áram (amper)	32+32
Maximális rövidzárlati bemeneti áram (amper)	40+40
MPPT szám/Max bemeneti strangok száma	2/4
Névleges kimeneti teljesítmény (watt)	12000
Maximális kimeneti teljesítmény (watt)	13200
Maximális látszólagos kimeneti teljesítmény (VA)	13200
Névleges hálózati feszültség (volt)	3/N/PE, 220/380, 230/400
Névleges kimeneti áram (amper)	18.2/17.3
Maximális kimeneti áram (amper)	19.1
Teljesítménytényező (névleges kimeneti teljesítménynél)	>0,99 (0,8 vezető - 0,8 lemaradó)
THDi (névleges kimeneti teljesítménynél)	<2%
Névleges hálózati frekvencia (hertz)	50/60
Működési frekvenciatartomány (hertz)	45...55 vagy 55...65
Max. hatékonyság	98.6%
EU hatékonyság	98.0%
Méreték	310szé x 563ma x 219mé (mm)
Súly	17.8kg
Topológia	Transzformátor nélküli
Saját fogyasztás (éjszaka)	< 1 W
Működési környezeti hőmérséklet-tartomány	-25°C... +60°C
Relatív páratartalom	0~100%
Behatolásvédelem	IP66
Zajkibocsátás (tipikus)	<60 dBA
Hűtési koncepció	Intelligens redundáns ventilátorhűtés
Maximális működési magasság	4000m
Hálózati csatlakozási szabvány	G98 vagy G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530
Biztonsági/EMC szabvány	IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Egyenáramú csatlakozás	MC4 csatlakozó
Váltóáramú csatlakozás	Gyorscsatlakozó dugó
Kijelzés	LCD, 2x20 Z.
Kommunikációs kapcsolatok	RS485, DO, DI, opcionális: Wi-Fi, GPRS, USB*
Jótállási feltételek	5 év (20 évre meghosszabbítható)

Opcionális USB*: csak a brazil piac számára

10. Műszaki adatok

Modell	S5-GR3P13K
Max. DC bemeneti feszültség (volt)	1100
Névleges egyenfeszültség (volt)	600
Indítási feszültség (volt)	180
MPPT feszültségtartomány (volt)	160...1000
Max. bemeneti áram (amper)	32+32
Maximális rövidzárlati bemeneti áram (amper)	40+40
MPPT szám/Max bemeneti strangok száma	2/4
Névleges kimeneti teljesítmény (watt)	13000
Maximális kimeneti teljesítmény (watt)	14300
Maximális látszólagos kimeneti teljesítmény (VA)	14300
Névleges hálózati feszültség (volt)	3/N/PE, 220/380, 230/400
Névleges kimeneti áram (amper)	19.8/18.8
Maximális kimeneti áram (amper)	20.7
Teljesítménytényező (névleges kimeneti teljesítménynél)	>0,99 (0,8 vezető - 0,8 lemaradó)
THDi (névleges kimeneti teljesítménynél)	<2%
Névleges hálózati frekvencia (hertz)	50/60
Működési frekvenciatartomány (hertz)	45...55 vagy 55...65
Max. hatékonyság	98.6%
EU hatékonyság	98.0%
Méreték	310szé x 563ma x 219mé (mm)
Súly	18.8kg
Topológia	Transzformátor nélküli
Saját fogyasztás (éjszaka)	< 1 W
Működési környezeti hőmérséklet-tartomány	-25°C... +60°C
Relatív páratartalom	0~100%
Behatolásvédelem	IP66
Zajkibocsátás (tipikus)	<60 dBA
Hűtési koncepció	Intelligens redundáns ventilátorhűtés
Maximális működési magasság	4000m
Hálózati csatlakozási szabvány	G98 vagy G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530
Biztonsági/EMC szabvány	IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Egyenáramú csatlakozás	MC4 csatlakozó
Váltóáramú csatlakozás	Gyorscsatlakozó dugó
Kijelzés	LCD, 2x20 Z.
Kommunikációs kapcsolatok	RS485, DO, DI, opcionális: Wi-Fi, GPRS, USB*
Jótállási feltételek	5 év (20 évre meghosszabbítható)

Opcionális USB*: csak a brazil piac számára

10. Műszaki adatok

Modell	S5-GR3P5K-LV
Max. DC bemeneti feszültség (volt)	1100
Névleges egyenfeszültség (volt)	330
Indítási feszültség (volt)	180
MPPT feszültségtartomány (volt)	160...500
Max. bemeneti áram (amper)	16+16
Maximális rövidzárlati bemeneti áram (amper)	20+20
MPPT szám/Max bemeneti strangok száma	2/2
Névleges kimeneti teljesítmény (watt)	5000
Maximális kimeneti teljesítmény (watt)	5500
Maximális látszólagos kimeneti teljesítmény (VA)	5500
Névleges hálózati feszültség (volt)	3/PE, 208/220/240
Névleges kimeneti áram (amper)	13.1
Maximális kimeneti áram (amper)	14.4
Teljesítménytényező (névleges kimeneti teljesítménynél)	>0,99 (0,8 vezető - 0,8 lemaradó)
THDi (névleges kimeneti teljesítménynél)	<2%
Névleges hálózati frekvencia (hertz)	50/60
Működési frekvenciatartomány (hertz)	45...55 vagy 55...65
Max. hatékonyság	98.0%
EU hatékonyság	97.5%
Méreték	310szé x 563ma x 219mé (mm)
Súly	17.8kg
Topológia	Transzformátor nélküli
Saját fogyasztás (éjszaka)	< 1 W
Működési környezeti hőmérséklet-tartomány	-25°C... +60°C
Relatív páratartalom	0~100%
Behatolásvédelem	IP66
Zajkibocsátás (tipikus)	<30 dBA
Hűtési koncepció	Természetes konvekció
Maximális működési magasság	4000m
Hálózati csatlakozási szabvány	G98 vagy G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530
Biztonsági/EMC szabvány	IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Egyenáramú csatlakozás	MC4 csatlakozó
Váltóáramú csatlakozás	Gyorscsatlakozó dugó
Kijelzés	LCD, 2x20 Z.
Kommunikációs kapcsolatok	RS485, DO, DI, opcionális: Wi-Fi, GPRS, USB*
Jótállási feltételek	5 év (20 évre meghosszabbítható)

Opcionális USB*: csak a brazil piac számára

10. Műszaki adatok

Modell	S5-GR3P6K-LV
Max. DC bemeneti feszültség (volt)	1100
Névleges egyenfeszültség (volt)	330
Indítási feszültség (volt)	180
MPPT feszültségtartomány (volt)	160...500
Max. bemeneti áram (amper)	16+16
Maximális rövidzárlati bemeneti áram (amper)	20+20
MPPT szám/Max bemeneti strangok száma	2/2
Névleges kimeneti teljesítmény (watt)	6000
Maximális kimeneti teljesítmény (watt)	6600
Maximális látszólagos kimeneti teljesítmény (VA)	6600
Névleges hálózati feszültség (volt)	3/PE, 208/220/240
Névleges kimeneti áram (amper)	15.7
Maximális kimeneti áram (amper)	16.7
Teljesítménytényező (névleges kimeneti teljesítménynél)	>0,99 (0,8 vezető - 0,8 lemaradó)
THDi (névleges kimeneti teljesítménynél)	<2%
Névleges hálózati frekvencia (hertz)	50/60
Működési frekvenciatartomány (hertz)	45...55 vagy 55...65
Max. hatékonyság	98.0%
EU hatékonyság	97.5%
Méreték	310szé x 563ma x 219mé (mm)
Súly	17.8kg
Topológia	Transzformátor nélküli
Saját fogyasztás (éjszaka)	< 1 W
Működési környezeti hőmérséklet-tartomány	-25°C... +60°C
Relatív páratartalom	0~100%
Behatolásvédelem	IP66
Zajkibocsátás (tipikus)	<30 dBA
Hűtési koncepció	Természetes konvekció
Maximális működési magasság	4000m
Hálózati csatlakozási szabvány	G98 vagy G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530
Biztonsági/EMC szabvány	IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Egyenáramú csatlakozás	MC4 csatlakozó
Váltóáramú csatlakozás	Gyorscsatlakozó dugó
Kijelzés	LCD, 2x20 Z.
Kommunikációs kapcsolatok	RS485, DO, DI, opcionális: Wi-Fi, GPRS, USB*
Jótállási feltételek	5 év (20 évre meghosszabbítható)

Opcionális USB*: csak a brazil piac számára

10. Műszaki adatok

Modell	S5-GR3P8K-BE
Max. DC bemeneti feszültség (volt)	1100
Névleges egyenfeszültség (volt)	600
Indítási feszültség (volt)	180
MPPT feszültségtartomány (volt)	160...1000
Max. bemeneti áram (amper)	32+32
Maximális rövidzárlati bemeneti áram (amper)	40+40
MPPT szám/Max bemeneti strangok száma	2/4
Névleges kimeneti teljesítmény (watt)	8000
Maximális kimeneti teljesítmény (watt)	8800
Maximális látszólagos kimeneti teljesítmény (VA)	8800
Névleges hálózati feszültség (volt)	3/N/PE, 230/400
Névleges kimeneti áram (amper)	11.5
Maximális kimeneti áram (amper)	12.7
Teljesítménytényező (névleges kimeneti teljesítménynél)	>0,99 (0,8 vezető - 0,8 lemaradó)
THDi (névleges kimeneti teljesítménynél)	<2%
Névleges hálózati frekvencia (hertz)	50
Működési frekvenciatartomány (hertz)	45...55
Max. hatékonyság	98.5%
EU hatékonyság	97.9%
Méreték	310szé x 563ma x 219mé (mm)
Súly	17.8kg
Topológia	Transzformátor nélküli
Saját fogyasztás (éjszaka)	< 1 W
Működési környezeti hőmérséklet-tartomány	-25°C... +60°C
Relatív páratartalom	0~100%
Behatolásvédelem	IP66
Zajkibocsátás (tipikus)	<30 dBA
Hűtési koncepció	Természetes konvekció
Maximális működési magasság	4000m
Hálózati csatlakozási szabvány	C10/11
Biztonsági/EMC szabvány	IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Egyenáramú csatlakozás	MC4 csatlakozó
Váltóáramú csatlakozás	Gyorscsatlakozó dugó
Kijelzés	LCD, 2x20 Z.
Kommunikációs kapcsolatok	RS485, DO, DI, opcionális: Wi-Fi, GPRS, USB*
Jótállási feltételek	5 év (20 évre meghosszabbítható)

Opcionális USB*: csak a brazil piac számára

Modell	S5-GR3P10K-BE
Max. DC bemeneti feszültség (volt)	1100
Névleges egyenfeszültség (volt)	600
Indítási feszültség (volt)	180
MPPT feszültségtartomány (volt)	160...1000
Max. bemeneti áram (amper)	32+32
Maximális rövidzárlati bemeneti áram (amper)	40+40
MPPT szám/Max bemeneti strangok száma	2/4
Névleges kimeneti teljesítmény (watt)	10000
Maximális kimeneti teljesítmény (watt)	10000
Maximális látszólagos kimeneti teljesítmény (VA)	10000
Névleges hálózati feszültség (volt)	3/N/PE, 230/400
Névleges kimeneti áram (amper)	14.4
Maximális kimeneti áram (amper)	15.9
Teljesítménytényező (névleges kimeneti teljesítménynél)	>0,99 (0,8 vezetős - 0,8 lemaradó)
THDi (névleges kimeneti teljesítménynél)	<2%
Névleges hálózati frekvencia (hertz)	50
Működési frekvenciatartomány (hertz)	45...55
Max. hatékonyság	98.5%
EU hatékonyság	97.9%
Méret	310szé x 563ma x 219mé (mm)
Súly	17.8kg
Topológia	Transzformátor nélküli
Saját fogyasztás (éjszaka)	< 1 W
Működési környezeti hőmérséklet-tartomány	-25°C... +60°C
Relatív páratartalom	0~100%
Behatolásvédelem	IP66
Zajkibocsátás (tipikus)	<30 dBA
Hűtési koncepció	Természetes konvekció
Maximális működési magasság	4000m
Hálózati csatlakozási szabvány	C10/11
Biztonsági/EMC szabvány	IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Egyenáramú csatlakozás	MC4 csatlakozó
Váltóáramú csatlakozás	Gyorscsatlakozó dugó
Kijelzés	LCD, 2x20 Z.
Kommunikációs kapcsolatok	RS485, DO, DI, opcionális: Wi-Fi, GPRS, USB*
Jótállási feltételek	5 év (20 évre meghosszabbítható)

Opcionális USB*: csak a brazil piac számára

11.1 Hálózati szabvány kiválasztási útmutató



MEGJEGYZÉS:

Kérjük, ellenőrizze, hogy a hálózati kód beállítása megfelel-e a helyi követelményeknek.

A különböző országok és régiók esetében a megfelelő hálózati kódot kell kiválasztani az inverter LCD-kijelzőjén, hogy megfeleljen a helyi hálózati szolgáltató követelményeinek. Ez az utasítás jelzi, hogyan kell megváltoztatni a hálózat kódját, és milyen kódot kell kiválasztani a különböző helyeken.

Az alábbi lista az inverterben található hálózati szabványos opciókat mutatja be, amelyek változhatnak. Ez csupán tájékoztatásul szolgál Önnek. Ha az ügyfélnek bármilyen kétsége vagy bizonytalansága lenne, kérjük, forduljon a Solis szervizosztályához megerősítésért.

A helyes hálózati kód beállításához kérjük, adja meg a következő elérési utat: Advanced Settings -> Password:0010 -> Select Standard

A kód kiválasztásakor megtekinthetők a részletes védelmi korlátok. Kérjük, válassza a „Save&Send” lehetőséget a kód érvényesítéséhez.

SzÁ	Kód az LCD-n	Ország/Régió	Megjegyzések
1	VDE4015	Németország	Német kifizetésű hálózat esetén.
2	EN50549 PO	Lengyelország	Lengyel kifizetésű hálózat esetén
3	EN50549 NL	Hollandia	Holland kifizetésű hálózat esetén
4	EN50438 L	-	Általános E N50438 Követelmény. Használható Ausztriában, Cipruson, Finnországban, Csehországban, Szlovéniában stb.
5	EIFS- SW	Svédország	Svéd kifizetésű hálózat esetén
6	France	Franciaország	Francia kifizetésű hálózat esetén
7	C10/11	Belgium	Belga kifizetésű hálózat esetén
8	NRS097	Dél-Afrika	Dél-afrikai kifizetésű hálózat esetén
9	CEI0-21	Olaszország	Olasz kifizetésű hálózat esetén
10	EN50549L (EN50549-1)	-	Általános E N50549-1 követelmény, amely megfelel a legtöbb európai ország helyi követelményeinek.
11	G98	Egyesült	Egyesültkirályságbeli kifizetésű hálózat esetén <16 A
12	G99	Egyesült	Egyesült királyságbeli kifizetésű hálózat esetén >16 A

11. Függelék

NO.	Kód az LCD-n	Ország/Régió	Megjegyzések
13	G98 NI	Észak-Írország	Északír kiefeszültségű hálózat esetén <16 A
14	G99 NI	Észak-Írország	Északír kiefeszültségű hálózat esetén >16 A
15	User-define	-	Testreszabott védelmi határértékek
16	Gen50	-	Generátor csatlakoztatva, frekvenciavezérlés, 50 Hz
17	Gen 60	-	Generátor csatlakoztatva, frekvenciavezérlés, 60 Hz
18	DK1	East Denmark	Kelet-dániai kiefeszültségű hálózat esetén
19	DK2	West Denmark	Nyugat-dániai kiefeszültségű hálózat esetén
20	50438IE	Ireland	Ír kiefeszültségű hálózat esetén
21	RD1699	Spain	Spanyol kiefeszültségű hálózat esetén
22	EN50549	-	Általános E N50549 Követelmény. Használható Cipruson, Finnországban, Csehországban, Szlovéniában, Jamaikában.